


《电网绝缘子积污预警技术研发》项目验收意见

受江苏省科技厅委托,2018年7月9日东南大学科研院组织召开了江苏省产学研前瞻性联合研究项目《电网绝缘子积污预警技术研发》(项目编号:BY2015070-15)验收会。与会专家听取了项目组汇报,审阅了验收材料,经问询、答辩和讨论,形成以下验收意见:


1. 提供的验收材料真实、齐全,符合验收要求。
2. 项目模拟了江苏省空气污染特征,研究了绝缘子积污(人工、自然)特性,数值计算了绝缘子表面积污过程,研发了移动式污源特性数据监测技术。
3. 项目构建了大气环境条件下绝缘子表面积污过程计算机数值模拟系统,研制了移动式污源特性数据监测装置1套;申请专利8件,其中发明专利5件。
4. 项目经费专款专用,使用合理。

验收委员会认为该项目完成了合同的考核指标,一致同意通过验收。

验收委员会主任:



成员:



2018年7月9日